

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 16»

Утверждаю  
Директор МБОУ г. Мурманска ООШ № 16  
\_\_\_\_\_ А.С. Пащенко

**График проветривания учебных кабинетов**

п. VI СанПиН 2.4.2.2821-10

**Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота**

До начала уроков	Сквозное проветривание
После 1 урока	проветривание
После 2 урока	проветривание
После 3 урока	проветривание
После 4 урока	проветривание
После 5 урока	проветривание
После 6 урока	сквозное проветривание

**Продолжительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха**

Наружная температура, °С	Длительность проветривания, мин.	
	В малые перемены	В большие перемены и перед началом ГПД
от +10 до +6	10	20
от +5 до 0	7	20
от 0 до -5	2-5	15-25
от -5 до -10	1-3	10-15
Ниже 10	1-1,5	5-10

**График проветривания спортивного зала**

Наружная температура, °С	Скорость ветра, м/с	Длительность проветривания, мин.
выше +5	2	10
ниже -10	7	1 – 1,5

большие перемены и до ГПД- 5-10 минут

При достижении температуры воздуха + 14 °С проветривание в спортивном зале прекратить